

Certificado No. PR1-100994
Certificate No.
Informe No. BSP-0832-2
Report No.
Nombre y dirección del titular HELU KABEL GmbH
Holder's name and address Schloßhaldenstraße 10 , 71282 Hemmingen, Deutschland
Hemmingen

Nombre y dirección de la fábrica(s) HELU KABEL GmbH
Name and address of the factory(ies) Neuseser Weg 11 91575 Windsbach Deutschland
Windsbach

Origen Alemania
Origin Germany

Producto Cables para uso eléctrico
Product

Referencia(s) Anexo 1 / *Annex 1*
Model(s)

Marca
Trademark



Características principales Anexo 1 / *Annex 1*
Main characteristics

Evaluado de acuerdo con Resolución 90708: 2013.Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Reglamento Técnico
Assessed according to de Instalaciones Eléctricas. RETIE, artículo 20 y 20.2 (basado en EN 50525-3-11:2012)
Resolution 90708: 2013.Ministry of Mines and Energy of Colombia, Technical Regulation of
Electrical Installations. RETIE, article 20 and 20.2 (based on EN 50525-3-11:2012)
.

Esquema de certificación Esquema Tipo 5
Certification type scheme *Type 5 scheme*

Fecha de emisión / *Valid from* 02/01/2025
Vigente hasta / Valid until 01/01/2028

Autorizado Por
Authorized by



IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080

Anexo 1 / Annex 1
Certificado No. / Certificate No. PR1-100994

Características principales
Main characteristics

JZ-600 HMH-C	
Conductor	Cobre, clase 5
aislamiento	libre de halógenos TI6
Cubierta interior	libre de halógenos TI6
Pantalla	Cobre estañado
cubierta exterior	libre de halógenos TM7
qty hilos	3-36
calibres	0.5mm ² - 150 mm ²
Tensión	0.6/1 kV

JZ-600 HMH	
Conductor	Cobre, clase 5
aislamiento	libre de halógenos TI6
cubierta exterior	libre de halógenos TM7
qty hilos	2-37
calibres	0.5 mm ² - 120 mm ²
Tensión	0.6/1 kV

JZ-500 HMH-C	
Conductor	Cobre, clase 5
aislamiento	libre de halógenos TI6
Pantalla	Cobre estañado
cubierta exterior	libre de halógenos TM7
qty hilos	2-25
calibres	0.5 mm ² - 185 mm ²
Tensión	300/500 V

JZ-500 HMH	
Conductor	Cobre, clase 5
aislamiento	libre de halógenos TI6
cubierta exterior	libre de halógenos TM7
qty hilos	2-100
calibres	0.5 mm ² - 120 mm ²
Tensión	300/500 V

Fecha de emisión / Valid from 02/01/2025
Vigente hasta / Valid until 01/01/2028

Autorizado Por
Authorized by



IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080